

Trzebiatów, dn. 2022-04-04

WTP 31/ 2022

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
TRZEBIATÓW Sp. z o.o.
72-320 Trzebiatów, Chłom Głęboki 7
tel./fax: 91/ 38 72 456
NIP 857-18-74-050
(4)

Wnioskodawca:
„INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin

Znak: ZWiK 162/04/2022

Dotyczy: **warunków technicznych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Sadlno wraz z oczyszczalnią ścieków oraz rurociągu wodociągowego gm. Trzebiatów**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w ramach opracowania projektowego należy:

1. Zaprojektować budowę rurociągu wodociągowego DN90 zakończonego hydrantem ppoż od istniejącej sieci wodociągowej w działce dr 128 m. Sadlno do projektowanej Oczyszczalni Ścieków zgodnie z załączonym planem zabudowy. Istniejące przyłącza do posesji Sadlno 29A i 29B należy przyłączyć do nowego rurociągu.
2. Zaprojektować budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi przepompowniami, dla wszystkich posesji, całość włączyć do projektowanej oczyszczalni na części działki nr 417/3 zgodnie z załączonym planem zabudowy.
3. Do Oczyszczalni należy zaprojektować drogę dojazdową utwardzoną np. płytami betonowymi typu JOMB umożliwiającą dojazd pojazdem asenizacyjnym.
4. Teren oczyszczalni ogrodzić, ogrodzenie wyposażać w bramę wjazdową umożliwiającą wjazd pojazdem ciężarowym.

III.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa przewodów wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Wybudowane przewody wodociągowe pozostaną własnością ZWiK Trzebiatów.
3. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu (...) przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po spełnieniu niniejszych technicznych warunków przyłączenia;
4. Warunki techniczne nie stanowią zgody na przyłączenie, zgoda zostanie wydana po pozytywnym uzgodnieniu opracowanej dokumentacji technicznej.
5. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;
6. Zapewniamy dostawę wody po zrealizowaniu powyższych wtp. oraz podpisaniu umowy na dostawę wody i odprowadzania ścieków.
7. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
Aleksander Bernad

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów sp. z o.o., 72-320 Trzebiatów, Chłom Głęboki 7
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000297679
Kapitał zakładowy: 42 139 500,00 PLN

REGON 320451195

NIP: 8571874050