




SYGNALIZACJA		
Dioda zielona	Dioda czerwona	STAN
nie świeci	świeci	Zasilanie włączone
nie świeci	nie świeci	Stan niepoprawny. Uszkodzenie
świeci	nie świeci	Zasilanie wyłączone
świeci	świeci	Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie



Istniejąca tablica bezpiecznikowa
(klatka schodowa)



Certyfikowany Przeciwpowozarowy wylacznik pradu
(ELEWACJA)



ZŁĄCZE KABLOWE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

— ELEMENTY ISTNIEJĄCE

— ELEMENTY PROJEKTOWANE

<p>Usługi Projektowe Paweł Tkaczyński ul.Działkowa 3 49-300 Brzeg tel. 605 424 947</p>	
<p>INWESTOR: Gmina Popielów ul. Opolska 13 46-090 Popielów</p>	<p>Stadium PB</p>
<p>PROJEKTANT INS. ELE.: inż. Paweł Piotrowski OPL/0598/PW0E/10</p>	
<p>SPRAWDZAJĄCY INS. ELE.: mgr inż. Mariusz Zygmunt 379/D0Ś/10</p>	
<p>OBIEKT: Budynek Podstawowej opieki zdrowotnej w Karłowicach ul. Kolejowa 8 dz. nr 258/11</p>	<p>Skala --</p>
<p>TYTUŁ RYSUNKU:</p> <p>Schemat rozdziału energii</p>	<p>Rys. nr E-4</p>
<p>MARZEC 2024.</p>	