



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- 1 Oprawa LED IP44 26W 4000K  
2 Oprawa LED IP40 13W 4000K  
3 Oprawa LED IP40 26W 4000K  
4 Oprawa LED IP40 39W 4000K  
5 Oprawa LED IP65 Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU  
AW1 Oprawa OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 1h, AUTOTEST  
AW2 Oprawa OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ZEWNĘTRZNA 1h, AUTOTEST

Uwaga:

1. Nowoprojektowane oprawy oświetleniowe zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych.  
2. Przewody typu YDYp 3x1,5mm2 prowadzić pod tynkiem.

- - PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ELE.  
~ - WYPUST ZASILAJĄCY  
⌋ - GNIAZDO WTYKOWE IP44

PARTER WYKAZ POMIESZCZEŃ	
1.1	HALL 41,91 pos. ceramiczna
1.2	RECEPCJA 12,91 pos. ceramiczna
1.3	GABINET 1 24,58 pos. ceramiczna
1.4	GABINET 2 19,07 pos. ceramiczna
1.5	GABINET 3 13,69 pos. ceramiczna
1.6	POM. GOSP 8,07 pos. ceramiczna
1.7	KLATKA SCHODOWA 7,63 pos. ceramiczna
1.8	WC - damski 2,60 pos. ceramiczna
1.9	WC - personel 2,60 pos. ceramiczna
1.10	POM. GOSP 10,53 pos. ceramiczna
1.11	POM. GOSP 1,10 pos. ceramiczna
1.12	POM. GOSP 13,44 pos. ceramiczna
1.13	WC - niepełnosprawni 7,37 pos. ceramiczna
1.14	POM. GOSP 18,11 pos. ceramiczna
1.14	POM. GOSP 0,95 pos. ceramiczna
POW. RAZEM: 184,56 m²	

Usługi Projektowe Paweł Tkaczyński ul.Działkowa 3 49-300 Brzeg tel. 605 424 947	
INWESTOR: Gmina Popielów ul. Opolska 13 46-090 Popielów	Stadium PB
PROJEKTANT inż. Paweł Piotrowski OPL/0598/PWOE/10	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mariusz Zygmunt 379/DOŚ/10	
OBIEKT: Budynek Podstawowej opieki zdrowotnej w Karłowicach ul. Kolejowa 8 dz. nr 258/11	Skala 1:100
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru – Plan instalacji elektrycznej	Rys. nr E-2
MARZEC 2024.	