

Uwagi:

1. *okablowanie prowadzić pod tynkiem, na tynku w rurkach ochronnych, na korytach*
2. *wysokość montażu gniazd wtyczkowych h=0,3m, osprzętu łączeniowego h=1,2m*
3. *montaż opraw w suficie podwieszanym w koordynacji z b.architektoniczną*
4. *oprawy montować na zwieszakach na wysokości h=2,5m*
5. *wymiary pomieszczeń sprawdzić na budowie*
6. *ochrona przed porażeniem: samoczynne wyłączenie zasilania*
7. *układ pracy instalacji: TN-S*

Typ	OZNACZENIA	Nazwa
F		OPRAWA LED 30W 3688lm IP66 3000K
EW1	EW1	OPRAWA awaryjna LED 2W 150lm IP65 z piktogramem
		gniazdo wtyczkowe 230V/16A IP54 pojedyncze
		przycisk załączający oświetlenie IP54 230V 10A
T,R		Rozdzielnica , tablica elektryczna

Projekt / Project:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA:
Roboty budowlane polegające na wydzieleniu ścianą z przedsionka pożarowego przy windach kond. 1-9 części, przeznaczonej na pomieszczenie gospodarcze.

Adres inwestycji / Adress:

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu.
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 22.

Funkcja / Position:	*Nazwisko / Name:*	*Podpis / Sig:*
Projektant:	mgr inż. Dariusz Grałek	
Specjalizacja / Spec.:	instalacje elektryczne	
Nr upr. / Lic.:	ZAP/0162/POOE/05	
Projektant:		
Specjalizacja / Spec.:		
Nr upr. / Lic.:		

Branża / Spec.:	*Faza / Drawing status:*	*Data / Date:*	*Skala / Scale:*
ELEKTRYCZNA	DOKUMENTACJA TECHNICZNA	12.2023 r	1:100

Tytuł rysunku / Drawing title:

Plan instalacji elektrycznej - piętra II-IX

Rys./Sheet: IE-2

Zm./Rev: -