

DA.340.62.23

Legnica, dn. 16 czerwca 2023 r.

### **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielными dla segmentu B) – etap 3 – Znak sprawy: DA.340.62.23

Zamawiający, Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, informuje, iż do ww. postępowania zostało w dn. 14 czerwca br. złożone zapytanie. W związku tym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1:**

*Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania pn. Oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu B) – etap 3 – Znak sprawy: DA.340.62.23 wchodzi tylko:*

- 1) *Wykonanie kompletnej instalacji oddymiania dla klatki schodowej (bez systemu SSP/SAP);*
- 2) *Zamontowanie w obrębie zaznaczonych kolorem ścian zewnętrznych klatki schodowej, stolarki drzwiowej pożarowej wskazanej w dokumentacji wraz z robotami towarzyszącymi (dostosowanie otworów, wykończenie – nadproża, gładzie, malowanie);*
- 3) *Wykonanie robót wykończeniowych w obrębie klatki schodowej tj. wymiany balustrad, naprawy stopni, wykończenia ścian zaznaczonych kolorem (w tym wyburzenia portierni na parterze), z wyłączeniem prac na ścianach niewskazanych kolorem (bez instalacji sanitarnych, wymiany drzwi wejściowych oraz wykończenia podłóg na piętrach;*
- 4) *Zaprawienie wszystkich bruzd po instalacji oddymiania klatki schodowej.*

#### **Odpowiedź:**

Ppkt 1 – Do zakresu robót pn. wykonanie kompletnej instalacji oddymiania dla klatki schodowej wchodzi instalacja systemu SSP/SAP wraz z zaprawieniem bruzd.

Ppkt 2 – Potwierdzamy.

Ppkt 3 – Potwierdzamy, że w zakres wykonania robót wykończeniowych w obrębie klatki schodowej wchodzi wymiana balustrad, naprawa stopni, wykończenia ścian zaznaczonych kolorem (w tym wyburzenia portierni na parterze), z wyłączeniem prac na ścianach



dolnośląskie centrum  
kształcenia ustawicznego  
i językowego kadr  
w legnicy  
**zamek piastowski**



**DOLNY  
ŚLĄSK**

niewskazanych kolorem (bez instalacji sanitarnych, wymiany drzwi wejściowych). Wykończenie podłóg na piętrach wchodzi w zakres zadania.

Ppkt 4 – Potwierdzamy.

dyrektor  
Dolnośląskiego Centrum Kształcenia  
Ustawicznego i Językowego Kadr  
w Legnicy