



IM.271.3.2024/2

Zawidów, 2024-02-27

**GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW REPREZENTOWANA PRZEZ
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDÓW**

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zawidowie
ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

Dotyczy postępowania pod nazwą „Przebudowa ulicy J. Słowackiego w Zawidowie”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem
2024/BZP 00105631/01 z dnia 2024-02-14

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej "Pzp", zamawiający odpowiada na pytania zadane w
dn. 26.02.2024 r. o godz. 11:17.

PYTANIE 1: Czy drzewa przy ul. Słowackiego 3A oraz 3B wymagają pozwolenia na wycinkę?

ODPOWIEDŹ: Przy budynkach wzdłuż ulicy Słowackiego znajduje się jedno drzewo (thuja),
która koliduje z projektowaną zatoką postojową. Zgodnie z naszymi wytycznymi oraz
zasadami zrównoważonego rozwoju, preferujemy przesadzanie drzew zamiast ich wycinki.
W związku z powyższym nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na wycinkę. Zamiast tego,
należy uwzględnić w ofercie koszty związane z przesadzeniem drzewa.

PYTANIE 2: Ze względu na brak danych w projekcie i przedmiarze prosimy o odpowiedź czy
projektowane miejsca postojowe należy wydzielić? Jeśli tak to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ: Zaprojektowane zatoki przewidują podział miejsc po 2,5 m dla pojazdów
osobowych i 3,6 m dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Podział miejsc postojowych można wprowadzić wykonując podział kostką brukową
betonową gr. 8cm i 9,7cm szer. Proponuje się kostkę grafitową, na całej szerokości układaną
w dwóch liniach. Podbudowa bez zmian. Wymiar kostki ecofarm to 0,165 m (14 kostek) + 2
kostki brukowe betonowe (2*0,097 m) = 2,504 m. Przy ostatnim miejscu postojowym linia
wydzielająca z jednego rzędu kostki brukowej betonowej prostokątnej.