



URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870

fax./0-76/7442899

www.udanin.pl

e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 02.04.2021

OS.271.1.4.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: *Przebudowa części budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny klub seniora*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

W opinii technicznej wskazana, że w celu zapewnienia właściwych parametrów ognioodporności ogniowej elementów konstrukcyjnych dachu (słupy, dźwigary oraz płyty panwiowe) należy uzupełnić ubytki zaprawami naprawczymi.

Proszę o określenie w przedmiarze robót ilości podlegających naprawie

Odpowiedź:

Należy przyjąć że naprawie podlega około 30,00 m2 powierzchni o grubości 20 mm (otulina prętów ze względu na odporność ogniową).

W związku z obecnie panującą sytuacją Covid-19 i zbyt krótkim czasem na uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na podpisanie oferty podpisem zaufanym (ePUAP)

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku a także zapisami SWZ oferty można opatrzyć podpisem zaufanym.

W przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, dokumenty przekazuje się podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.


Wojciech Płaziuk

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Aleksandra.zastocka@udanin.pl

76/744-28-94