

Znak sprawy: NSZ.26.P38.2023.AC

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę materiałów
preizolowanych II w 2023 roku
PN/38/2023/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informację:

1 pytanie: Czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania materiału preizolowanego w płaszczu 110 zamiast w płaszczu 90, w pozycji nr 1: Rura preizolowana L=12m 33,7/ 90 zamiana na płaszcz 110,

2 pytanie: Czy dopuszczają Państwo zamianę całego systemu z płaszczu 90 na 110?

w pozycji nr 6: Złącze mufowe proste 33,7/ 90 zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 10: Złącze mufowe kolanowe 33,7/ 90 zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 12: Zawór odcinający pref. L=1,5m zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 15: kolano pref. 2,5D L=1,0x1,0m zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 16: kolano pref. 2,5D L=1,0x1,0m zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 17: kolano pref. 2,5D L=1,0x1,0m zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 33: Rura wejściowa L=1,5x2,5m (26,9/90) zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 34: Rura wejściowa L=1,5x1,5m (33,7/90) zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 35: Rura wejściowa L=1,5x2,5m (33,7/90) zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 42: Końcówka termokurczliwa 33,7/90 zamiana na płaszcz 110,

w pozycji nr 46: Pierścień uszczelniający 26,9/90 zamiana na płaszcz 110.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany rur i elementów w typoszeregu 33,7/90 na elementy w typoszeregu 33,7/110. Zamawiający posiada na stanie magazynowym materiały preizolowane w typoszeregu 33,7/90, które byłyby niekompatybilne z zaproponowanym rozwiązaniem.

Tarnów dn. 28.07.2023 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie podpisany
przez Beata Jagoda
Data: 2023.07.28 10:21:04
+02'00'

Tadeusz
Sieńczak

Elektronicznie
podpisany przez
Tadeusz Sieńczak
Data: 2023.07.28
13:48:21 +02'00'