



Nr studni	Współrzędną X	Współrzędną Y	Typ	Srednica studni DN, mm	Rzędna górna RZ1	Rzędna dna RZ2	Głębokość h, m	Srednica wylotu D1	Rzędna wylotu RD1	Srednica wlotu D2	Rzędna wlotu RD2	Kąt wlotu K0	Srednica włączenia DW1	Rzędna włączenia RW1	Srednica włączenia DW2	Rzędna włączenia RW2	Kąt włączenia K2	Klasa wiąz
S2	6567960	5582417	Betonowa	1000	275,33	271,52	3,81	315	271,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S11	6567974	5582410	Betonowa	1000	275,45	271,05	4,40	300	271,05	315	271,05	-	-	-	-	-	-	-
S1	6567969	5582426	Betonowa	1000	274,85	270,91	3,94	315	270,91	300	270,91	195,2	315	270,91	200	271,89	83,3	C
S2	6567967	5582463	Betonowa	1000	274,29	270,59	3,70	300	270,59	315	270,59	246,5	200	270,59	200	271,89	83,3	C
S3	6567978	5582468	Betonowa	1200	274,29	270,49	3,80	315	270,49	315	270,49	115,7	-	-	-	-	-	C
S4	6567978	5582505	Betonowa	1200	274,3	270,18	4,12	315	270,18	315	270,18	187,1	-	-	-	-	-	C
S13	6567960	5582522	Betonowa	1200	273,93	270,03	3,90	315	270,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie wloty do studni wiązowych powyżej 0,5m muszą posiadać kaskadę zewnętrzną.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA STUDNI

REWIZYJNYCH:

1. WŁAZ KLASY **B446** Ø600mm
2. PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE
3. PŁYTA POKRYWOVA
4. KRĘGI BETONOWE
5. DOLNA CZĘŚĆ STUDZIENKI
6. PŁYTA PRZEJŚCIOWA
7. STOPNIE ZŁAZOWE
8. KINIETA BETONOWA
9. ZAPRAWA CEMENTOWA
10. ZWĘŻKA BETONOWA

UWAGI:

- Studzienki zgodnie z normą PN-EN 1917:
 - studzienki betonowe z betonu C35/45,
 - nasiąkliwość nie większa, niż 5%,
 - wodoszczelność W-8,
 - mrozoodporność F-150,
 elementy studzienek łączone za pomocą uszczeliek elastomerowych SBR lub EPDM,
 - studzienki wyposażone w stopnie
 - złączowe pokryte tworzywem sztucznym

INWESTOR: Mięskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich sp. z o. o. ul. Rozbitnickiego 39 41-946 Piekary Śląskie

TYTUŁ: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej w Piekarach Śląskich

NAZWA RYSUNKU: Studzienki rewizyjne na kandle grawitacyjnym

DATA:

PROJEKTANCI:

BRANŻA:

NR UPRAWNIENI:

SKALA:

1:25

mgr inż. Izabela Motata

32/1655/195/15

sanitarna

NR RYS.: 06.2020r.

mgr inż. Barbara Augusteik

137/84

sanitarna

OPRACOWAŁ:

inż. Joanna Idzik

sanitarna

4