

Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół

Kikół, dnia 03.04.2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Kikół – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320) Zamawiający – Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający podtrzymuje wymóg technologii, które działają w oparciu o przepływ grawitacyjny, działające w oparciu o technologie zraszania ciśnieniowego, o prostym działaniu, w których brak skomplikowanego sterownika, dyfuzorów oraz elektrozaworów, wymagających stałego dozoru i serwisowania ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zamawiający określił technologię i parametry dla oferowanych oczyszczalni ścieków w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Pytanie nr 2:

Czy dla weryfikacji wiarygodności oferty z opisem przedmiotu zamawiający będzie wymagał wraz z ofertą dołączenia raportu skróconego z jednostki notyfikującej potwierdzającej zgodność z PN:EN 12566-3:A2-2013 lub lepsze, Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz dokumentacje techniczno-ruchową ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający w celu weryfikacji zgodności zaproponowanych urządzeń z Programem Funkcjonalno-Użytkowym na etapie składania ofert będzie wymagał załączania skróconego raportu badań z jednostki notyfikującej potwierdzającej zgodność z PN:EN 12566-3:A2-2013, deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.