

[illegible]

UWAGI:

1. STUDZIENKI WYKONAĆ Z BETONU ODPOWIEDAJĄCEGO KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI NIE NIŻSZEJ NIŻ B45 (C35/45) WG PN-EN-206-1:2003, WODOSZCZELNEGO (W8), MAŁONASIĄKLIWEGO (n_w DO 5%) I MROZOODPORNEGO (F-150)
2. SZCZELNOŚĆ STUDZIENKI WG PN-EN-1610:2002
3. POWIERZCHNIĘ ŚCIAN STUDZIENKI STYKAJĄCĄ SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY ZAIZOLOWAĆ MATERIAŁEM BITUMICZNYM