

Elektrozamek z kontrolą dostępu kod i karta

6 szt.



YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

kontaktron

8 szt.



YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej



M1

2 szt.

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

CZ.r.



9 szt.

dualna PIR+MW

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

S1



2 szt. zewnętrzne

SW



1 szt. wewnętrzne

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

YTDY 8x0,5 do centrali alarmowej

CCDC – czujka dymu i ciepła



6 szt.

CENTRALA ALARMOWA

INTEGRA PLUS 128

+ GSM LTE

+ ETHM-1 PLUS

+ 4szt. INT-E

+ 1x zasilacz buforowy dla systemu alarmowego - APS-30s

PRZYŁĄCZE IT WG. ODR. OPRAC.

Proj. szafa RACK (żłobek)
19" 12U

Switch 16 polowy
z min. 1x modulem SFP

STP kat. 6A do centrali alarmowej

STP kat. 6A do gniazd DATA
(3 szt. gniazd po 2xRJ45)

Kabel STP kat. 6A do falownika PV

REJESTRATOR

16 kanałowy

do kamer IP

+ switch gigabitowy 24P

z PoE

STP kat. 6A do kamer PoE
WEWNĘTRZNE
(8 szt. kamer)

Kabel STP kat. 6A do kamer PoE
ZEWNĘTRZNE
(5 szt. kamer)

UPS do szafy RACK
3000VA/2700W 54Ah +
dodatkowy moduł bateryjny
54Ah

Uwaga.
Schemat i dobór ilości oprzewodowania
zweryfikować zgodnie z DTR-ką wybranego
producenta poszczególnych systemów instalacji
niskoprądowej

USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl
89-600 CHOJNICE, ul. Żeromskiego 36 tel kom. 604623383

Nr rysunku
E21

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków byłego posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy "Gminny Ośrodek Pomocy oraz żłobek" na działce nr 463/2 przy ul. Szkolnej w Konarzynie
Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną infrastrukturą elektroenergetyczną
Adres: Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny

Stadium
PB

Skala
-

Treść: Schemat ideowy proj. instalacji niskoprądowej żłobka

	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002	13.05.2024 r.	
Sprawdzający:	mgr inż. Remigiusz Andrzej Końca upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11	13.05.2024 r.	
Asystent:	mgr inż. Michał Zbielski	13.05.2024 r.	