



LEGENDA

| NAZWA | SYMBOL |
|--|--------|
| PEL+RTV - ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45, 1xTV i SAT, MONTAŻ W WSPÓLNEJ RAMCE, IP20 | |
| Wypust 230V | |
| Wypust 400V | |
| Gniazdo 2x230V | |
| Gniazdo 230V IP44 | |
| PEL+RTV - ZESTAW GNIAZD: 2X230V, 2XRJ45, 1XRJ12, MONTAŻ W WSPÓLNEJ RAMCE, IP20 | |

UWAGA!

- zasilanie urządzeń technologicznych zweryfikować z ich DTR-ką (typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urządzeń)
- stosować gniazda bezpiecznie z przysłonami !

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | | | Nr rysunku |
| NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl | | | E10 |
| 89-600 CHOJNICE, ul. Żeromskiego 36 tel kom. 604623383 | | | |
| Obiekt: | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków byłego posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy "Gminny Ośrodek Pomocy oraz żłobek" na działce nr 463/2 przy ul. Szkolnej w Konarzynie | | |
| Temat: | Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną infrastrukturą elektroenergetyczną | | |
| Adres: | Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny | | |
| Treść: | Instalacja gniazd - rzut parteru | | |
| Projektant: | mgr inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002 | Data | Podpis |
| Sprawdzający: | mgr inż. Remigiusz Andrzej Końca upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11 | 13.05.2024 r. | |
| Asystent: | mgr inż. Michał Zbielski | 13.05.2024 r. | |