

WYJAŚNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/57/2020

do przetargu nieograniczonego na:

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rumi dla rejonu ulic Różanej i I Dywizji Wojska Polskiego z wycinką krzewów i 6 drzew (etap I) oraz budowę przepompowni ścieków „Różana-Północ” w Rumi (etap II)

CPV

45231300-8, 45231400-9

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/57/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

W odniesieniu do odpowiedzi nr 1 z wyjaśnień nr 1 do SIWZ ZP/57/2020 informujemy, że w chwili obecnej na rynku brak rur precyzyjnych, które spełniają Państwa wymagania. W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby dopuścił wykonanie przewiertu sterowanego hydraulicznego przy użyciu modułów rurowych z polipropylenu D250/22,7mm i D355/26mm jako materiału równoważnego do zaproponowanego w dokumentacji projektowej, zamiast rur kamionkowych Dn200 oraz DN300. Moduły te instalowane są dokładnie taką samą metodą jak rury kamionkowe i spełniają warunki stawiane kanałom sanitarnym. Moduły te produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1852-1:2010 i są odporne na:

- długotrwałe działanie wody o temperaturze do 95°C,
- uderzenia,
- skurcz wzdłużny,
- chemiczne działanie i korozję spowodowaną działaniem ścieków komunalnych i wody deszczowej,
- ścieranie badane według normy EN 295-3.

Ponadto są gładkie hydraulicznie. Konstrukcja połączeń i rur zapewnia osiągnięcie dobrych parametrów hydraulicznych.

Nadmieniamy, iż w chwili obecnej w Europie jest tylko jeden dystrybutor kamionkowych rur precyzyjnych co znacznie ogranicza konkurencję w tym segmencie materiałów.

W naszej ocenie, wskazanie w specyfikacji możliwości zastosowania przy realizacji przewiertu jedynie rur kamionkowych nie jest uzasadnione.

Stosownie do art.29 ust.2 Prawa zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zgodnie zaś z art.30 ust.4 Prawa zamówień publicznych, opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, występuje w sytuacji, gdy zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób wskazujący na konkretny wyrób, przy czym wyrób ten nie musi być nazwany przez zamawiającego. Wystarczy, że zamawiający opíše przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, które posiada konkretny wyrób w taki sposób, aby ofertę mógł złożyć określony producent lub dystrybutor tego wyrobu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przewiertu sterowanego hydraulicznego przy użyciu modułów rurowych z polipropylenu D250/22,7mm i D355/26mm. Przewiert ma być wykonany w technologii zgodnej z dokumentacją projektową. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych tylko zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/57/2020.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugata