



Nazwa odbioru	Włacznik R=400A	Zasilanie	Ochrona przeciwpożarowa DSH TNS 255	Obecność napięcia	Sterowanie	1	2.1	2.4	2.5	3	11	12	13	14	15	16	17	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	41	42	43	44	45	46	47	48	49	51	52	53	54	55	61	62	63	64	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
PI [kW]		333,03				0,04	0,19	0,31	0,25	0,40	0,10	0,10	5,50	0,50	0,50	0,02	0,02	0,05	0,10	0,10	0,10	4,36	6,30	12,12	10,42	10,42	10,42	10,42	5,99	12,12	12,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,21	0,73	1,30	1,40	2,70	8,80	8,10	1,00	3,00	20,00	4,00	25,56	16,70	14,72	27,16	24,30	11,54	17,82	23,05	14,10	5,40	3,88	2,08	18,09
Typ przewodu		4 x YRY 1x185	5xL2Y25	LY1,5	LY1,5	YDY 3x1,5	YKY 4x4	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	YDY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 5x6	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x4	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	YKY 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 4x2,5	N2XH-J 3x4	N2XH-J 3x4	N2XH-J 3x10	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x16	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x25											

NR KRESLIL



Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.  
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.  
tel. 693-136-890, 697-606-279  
NIP 618-154-36-93, REGON 169828593

Nazwa i adres inwestycji: <b>BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDNYM INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10, 656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.</b>		Nr projektu: <b>25/2018</b>
Temat rysunku: <b>ROZDZIELNICA TG</b>		branża: elektryczna
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Stec		Data: 20.06.2020r.
Sprawdził: inż. Paweł Płowiar		Nr rysunku: <b>PW.E-45.1</b>

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.