



DZIAŁ INWESTYCYJ
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przyłączy nr 101/K/21/MCH

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie określa poniżej warunki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami i włączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej w miejscowości **Bobrowiec** przy ul. **Sowiej**, numery ew. działek **115, 144/14, 144/15, 152/2, 153/8** po uwzględnieniu następujących wymogów.

I. Kanalizacja sanitarna

1. Należy zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Sowiej wraz z odejściami do działek przyległych, z włączeniem do istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej DN315 w ulicy Głównej. Przed zaprojektowaniem i wykonaniem sieci i przyłączy należy uzyskać zgodę właścicieli działek po których będą one przebiegać.

II. Wymagania ogólne

2. Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt należy złożyć do uzgodnienia w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. (3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej pdf – płyta lub pamięć USB).
3. Projektowanie i wykonawstwo w oparciu o obowiązujące PN-EN.
4. Istniejące uzbrojenie na sieci kanalizacyjnej należy dostosować do nowoprojektowanych rzędnych ulicy.
5. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy miejskich sieci kanalizacyjnej podlegają uzgodnieniu z właścicielem sieci.
6. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych należy poinformować PWiK Piaseczno co najmniej 7 dni wcześniej.
7. Wszelkie prace związane z modernizacją istniejących sieci nie mogą powodować przerw w świadczeniu usług polegających na odbiorze ścieków i dostawie wody.
8. Na sieci i przyłącza umieszczone w działkach drogowych należy uzyskać w UMiG Piaseczno decyzję na lokalizację, umieszczenie i zajęcie pasa drogowego.
9. Na wykonanie prac Inwestor jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia a termin i sposób ich prowadzenia uzgodnić ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, m.in. właścicielami działek w obrębie których będą realizowane prace. W przypadku gdy przyłącza przebiegają w działkach prywatnych dla wykonania prac należy uzyskać konieczne zgody a docelowo ustanowić notarialnie właściwe służebności.
10. Ważność warunków określa się na 2 lata.

PWiK Piaseczno Sp. z o.o.
Specjalista - Dział Inwestycji

Magdalena Chmurzyńska
mgr inż. Magdalena Chmurzyńska