



	wypust trójfazowy ~400V
	maszt odgromowy z podstawą betonową h=2m, maszt aluminiowy 43.2 AL

Centrala wentylacyjna NW1
Vnaw-3895m³/h;Pg-350Pa
Vwyt-2315m³/h;Pg-300Pa
Pel-2-2-1,5kW/400V
Qgrz-19,8kW; AP-1,65kPa
Qch-11,5kW; AP-8,02kPa
Waga cz. nawiewnej 505kg±10%
Wym.5549x1183xwys.670mm
Waga cz. wywiewnej 360kg±10%
Wym.3082x1168xwys.670mm

Czarnia powietrza
700x700
montaż poziomy na dachu

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

Kanał wentylacyjny wywiewny
400x300
sprowadzony na piętro II

Kanał wentylacyjny nawiewny
400x300
sprowadzony na piętro II

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

Kanał wentylacyjny wywiewny
300x300
sprowadzony na piętro II

Kanał wentylacyjny nawiewny
300x300
sprowadzony na piętro II

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

Wywiewka kanalizacyjna
Ø160

firma:	STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.0.62.72.15.694, fax.0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319			
projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.			
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.			
projektant:	mgr inż. Wojciech Gąsłowski, upr. nr WKP/0392/PWOE/12			podpis:
asystent:	inż. Mateusz Cybulski			
temat rysunku:	Instalacja elektryczna i odgromowa - rzut dachu			

branża:	elektryczna	data:	28.02.2023	stadium:	PW	rewizja:	-	skala:	1:100	nr rys.:	IE-04
---------	-------------	-------	------------	----------	----	----------	---	--------	-------	----------	-------