

Gdynia, 20.10.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.8.2023

WYKONAWCY**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z montażem do nowego budynku „Leśnego Ogrodu Botanicznego” przy ul. Marszewska 5 w Gdyni”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, nawiązując do Państwa przetargu chcielibyśmy poprosić o uściślenie/wyjaśnienie kwestii związanej z montażem, ponieważ nie jest to ściśle określone ani w SWZ ani umowie. Co dla Państwa wchodzi w zakres montażu? W jakich godzinach miałby się on odbywać? Czy są wymagane elementy/ akcesoria montażowe? Na jakiej wysokości montaż? Czy kable mają być ukryte w maskownicach?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż w zakres montażu wchodzi całość prac, które spowodują powstanie funkcjonującego systemu o którym mowa w SWZ.

Montaż będzie odbywać się w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy załącznik nr 8 do SWZ.

Wysokość montażu od ok 2,5 do ok. 4 m.

Kable w maskownicach są położone, po stronie Wykonawcy spoczywa konieczność weryfikacji ich sprawności technicznej.

Z poważaniem,

Paulina Partyka-Drzazga

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Gdańsk

/podpisano elektronicznie/