



Dobrzyniewo Duże, dnia 11 marca 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia nr **Rir.271.13.2022- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych na działkach 138/7, 138/8, 138/9 w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże powiat białostocki, woj. podlaskie” w formule zaprojektuj i wybuduj**

Dotyczy:

poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SWZ i udzielonych odpowiedziach.

WYKONAWCA: PYTANIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Pytanie 1: Co oznacza zapis w pkt 1 opisu technicznego do opracowania koncepcji-uzbrojenie terenów inwestycyjnych: „doprowadzenie podłoż gruntowego na działkach 138/7, 138/8 i 138/9”?

Ad.1) Zapis dotyczy drogi. W przypadku występowania pod drogą gruntów słabonośnych – należy te grunty doprowadzić do grupy nośników G1.

Pytanie 2: Czy należy zaprojektować i wybudować sieć gazową wraz z przyłączami do każdej działki?

Ad.2) Nie należy projektować i budować sieci gazowej.

Pytanie 3: Czy należy zaprojektować i wybudować przyłącza kanalizacji sanitarnej do każdej działki?

Ad.3) Nie. Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na wod - kan.

Pytanie 4: Czy należy zaprojektować i wybudować przyłącza sieci wodociągowej do każdej działki?

Ad. 4) Nie. Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi na wod - kan.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na pytania, stają się integralną częścią postępowania i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia terminu wpływu i otwarcia ofert, jak również godzina wpływu i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.