

Wałbrzych, dnia 16 stycznia 2019 r.

W/N.5183.46.2019.JK

Zespół Szkół  
w Szczawnie Zdroju  
Data wpływu 18.01.2019.  
Za: 37/2019

**Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie**  
**ul. Kolejowa 2, 58-310 Szczawnio - Zdrój**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2019 r. (data wpływu: 09.01.2019 r.) w sprawie planowanego remontu zniszczonej drewnianej werandy, znajdującej się w obrębie elewacji tylnej budynku przy **ul. Kolejowej 2 w Szczawnie – Zdroju**, ujętego w gminnej ewidencji zabytków informuję jak poniżej.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z przedłożonego pisma wynika iż stan techniczny werandy jest zły a wszystkie elementy konstrukcyjne uległy znacznej korozji biologicznej, wskutek czego utraciły swoje parametry wytrzymałościowe.

Bezzasadne jest zatem wykonanie montażu płyt styropianowych do zniszczonej konstrukcji. Należy wykonać rozbiórkę tych elementów, które nie nadają się do dalszej eksploatacji i odbudować bryłę dobudówki. Dopuszcza się możliwość docieplenie konstrukcji od zewnątrz, pod warunkiem rekonstrukcji drewnianej okładziny w formie i układzie jak obecnie. Wszelkie prace, prowadzone w obiekcie zabytkowym, powinny mieć charakter odtworzeniowy zarówno w zakresie wyglądu (formy) poszczególnych elementów jak i użytych materiałów wykończeniowych.

Z up. Dłinośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Wałbrzychu  
*[Podpis]*  
mgr Anna Nowakowska-Ciuchera  
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. adresat (253271-41475-7-R)
2. a/a jk