



ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIĘŻBY DACHOWEJ :

- 1 : PODWALINA 16 x 16 cm
- 2 : ZASTRZAŁ 16 x 14 cm
- 3 : SŁUP 14 x 14 cm
- 4 : MIECZ 14 x 10 cm
- 5 : PŁATEW 16 x 14 cm
- 6 : KLESZCZE 2x18 x 8 cm
- 7 : KROKIEW 14 x 10 cm
- 8 : PŁATEW 20 x 16 cm
- 9 : SŁUP 16 x 16 cm

UWAGA !

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KLESZCZY NALEŻY POPRAWIĆ POPRZEC MONTAŻ NOWEJ ŚRUBY M16

UWAGI:

1. Kominy należy obudować blachą lub płytami GK.
2. Drewno klasy C24
3. Minimalna odległość elementów konstrukcyjnych drewnianych od przewodów kominowych 30cm.
4. Elementy konstrukcyjne drewniane należy zaimpregnować PPOŻ środkiem impregnującym o parametrach przeciwpożarowych.
5. Elementy drewniane należy zaimpregnować przed korozją chemiczną i biologiczną.
6. Do łączenia nowych elementów wzmacniających oraz istniejących elementów konstrukcji więźby dachowej należy używać śrub M16 i wkrętów ciesielskich o średnicy Ø10mm.

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i od biuro robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE
Michał Izydorek
ul. Leszczyńska 53d/4
64-115 Świeciechowa
Biuro:
ul. Chociszewskiego 12 64-100 Leszno email: izydorek.michal@gmail.com
tel:502-721-715

PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNI- budynek nr 1

Temat :		Rzut konstrukcji więźby dachowej	
Nazwa rysunku :		1:100	
SKALA :	1:100	KONSTRUKCJA	
Nr rys. :	K.02	plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna dz. nr geod.	
DATA :	14-2020r	Powiat Leszczyński z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno	
Zamawiający:		Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno	
Konstrukcja - Projektant mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK		Sprawdzający: mgr inż. ŁUKASZ BIENIĄK	
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0236/POOK/12		uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0273/PWOK/11	
GŁÓWNY PROJEKTANT		PROJEKT BUDOWLANY	
Asystent Projektanta Inż. Mariela Szmacińska		Nr szr.:	
STADIUM OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWLANY	