

Opalenica 15.12.2015
RD-10/ZR/PB/L.dz...155...../15

VIA 2008
Pracownia Projektów Drogowych
Barbara Kosmacz
ul. Kościańska 7
62-066 Granowo

adres do korespondencji:
ul. Narutowicza 1/1
62-060 Stęszew

OPINIA nr 56/2015

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Opalenica przesyła plan sytuacyjny oraz opinię dotyczącą zadania inwestycyjnego: **Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 3585P w m. Kąkolewo gm. Granowo – budowa ścieżki pieszo - rowerowej**

1. Na planach naniesiono przebieg istniejących urządzeń elektroenergetycznych na podstawie posiadanych zasobów inwentaryzacyjnych.
Na terenie opiniowanym znajdują się podziemne urządzenia elektroenergetyczne. Na planach naniesiono przebieg linii kablowej, oznaczono ją następująco:
linia kablowa nn - 0,4kV – kolor zielony
2. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejących urządzeń energetycznych.
3. W rejonie występowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na planie prace związane z realizacją inwestycji wykonywać tylko ręczne.
4. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.
5. Powyższa opinia nie dotyczy linii konsumentowych, nie będących w eksploatacji RD-Opalenica.
6. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Stęszewie, który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii, nowych urządzeniach energetycznych (zgłoszenie potwierdzić pieczęcią na piśmie przewodnim).
7. W razie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. RD- Opalenica z pismem od inwestora o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.
8. Opinia jest ważna przez okres 1 roku.

Sprawę prowadzi:
Przemysław Bielecki tel: 614479121

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Opalenica
Dyrektor
Jarosław Popowski