

GMINA MIEJSKA WŁODAWA

Urząd Miejski we Włodawie
al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa



tel. 82 57 21 444, fax 82 57 22 454
info@wlodawa.eu, www.wlodawa.eu

WA.271.1.2024.AM

Włodawa, 06.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 06.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1)

Czy istnieje projekt koncepcyjny dachu? jeśli tak proszę o przesłanie.

Odpowiedź:

Nie istnieje projekt koncepcyjny dachu, niemniej jednak w projekcie budowlanym znajdują się rzuty z góry dachu wraz z miejscem usytuowania paneli fotowoltaicznych.

Pytanie 2)

Czy zamawiający ma określony rodzaj konstrukcji czy dobrowolny?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym konstrukcja systemowa dedykowana jest dla dachów skośnych z poszyciem z blachodachówki, montaż poziomy modułów, nachylenie tj. połać dachu. Konstrukcję systemową montować wg DTR producenta z zastosowaniem uchwyty, szyn, łączników i zapinek systemowych”.

Pytanie 3)

Jaka jest odległość pomiędzy planowanym miejscem montażu falownika, a rozdzielnia główną budynku lub miejscem przyłączenia instalacji?

Odpowiedź:

Odległość pomiędzy planowanym miejscem montażu falownika, a rozdzielnia główną budynku lub miejscem przyłączenia instalacji zgodnie z przedmiarem robót wynosi 41,60 m.

Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński