

Mikołów, dnia 12.01.2022r.

Znak sprawy: ZGL/TP/18/2021  
KZP.2621.18.02.2021EKP

**do wszystkich uczestników  
postępowania****Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o sygnaturze ZGL/TP/18/2021**

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informację czy we wszystkich projektowanych oknach przewidywane są nawiewniki? Jeśli tak – proszę podać ilość, typ i pozycję w której należy je ująć oraz jakiego koloru powinny być okna.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że we wszystkich projektowanych oknach przewidywane są nawiewniki okienne automatyczne higrosterowalne. Zgodnie z Rys. 8A projektu (zestawienie stolarki okiennej) przewiduje się następujące ilości nawiewników:

O-1 - 8SZT

O-2 - 8SZT

O-3 - 30SZT (OKNO O-3 i O-4 tworzy zestaw balkonowy)

O-4 - 0 SZT

O-5 - 20SZT

O-6 - 30SZT (OKNO O-6 i O-7 dzieli dwa pomieszczenia: kuchnię i pokój dzienny)

O-7 - 30SZT

O-8 - 30SZT

Koszty związane z nawiewnikami należy uwzględnić w cenie za całość zadania – rozliczenie ryczałtowe. Jednocześnie informujemy, iż w przedmiarach, które stanowią jedynie rolę pomocniczą, znajdują się pozycje dotyczące wymiany stolarki okiennej.

Ponadto zgodnie z projektem technicznym pkt 9.1 przewiduje się okna "PCV w kolorze biały"

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Otrzymują:**

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a