



REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.11.2024

Rumia, dnia 04.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego Janowo Leśne – Budowa placu zabaw przy ulicy Polnej w Rumie”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytania do treści SWZ, złożonego przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie wykonania ogrodzenia panelowego, jaką metodą 2D, 3D, jaka wielkość oczek, średnica drutu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga, aby ogrodzenie terenu zostało wykonane następująco:

Wysokość ogrodzenia 2m, 3D, wielkość oczek 200x50, pręt fi 4.

Zamawiający wymaga, aby plac zabaw był wykonany następująco:

Wysokość ogrodzenia 1,5 m, 2D, wielkość oczek 200x50, pręt fi 4.

Z poważaniem