



**UWAGA!**

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.  
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci krzyżujących się z proj. wodociągiem , przyjęto.  
następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :  
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.  
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t.  
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t.  
- sieć kanalizacji deszczowej ok. 1,2-1,4 m p.p.t.  
Rzędne posadowienia przyłączy kan. san. w miejscu skrzyżowania obliczono na podstawie rzędnych studzienek na posesjach oraz średniego spadku przyłącza wartości 2%.

TEMAT:		
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Rawiczu.		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Targowa, 63-900 Rawicz.	DATA XII.2021 r.
INWESTOR:	ZWIĘK w Rawiczu Sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz	SKALA 1:100/500
NAZWA RYS.	PROFIL PODŁUŻNY	NR RYS. 2
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	
SPRAWDZAJĄCY	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07	