



TR - rozdzielnica główna, obudowa modułowa wnękowa, II klasa izolacji, IP 44



Numer obwodu	TR/01	TR/02	TR/03	TR/04	TR/05	TR/06	TR/07	TR/08	TR/09	TR/10	TR/11	TR/12	TR/13	TR/14	TR/15
Nazwa odbioru	OŚWIETLENIE, pom. 01, 04	OŚWIETLENIE, pom. 02, 03	OŚWIETLENIE, zewnętrzne, dzwonek	Gniazda 230V pom. 01, 03	Gniazda 230V pom. 02	Gniazda 230V pom. 04	Gniazda 230V pom. 04	CSA GPD	Programator ogrzewania	Grzejniki pom. 01, 02 i 05	Grzejniki pom. 03 i 04	Grzejniki pom. 06	Zasilanie boiler 1	Zasilanie boiler 2	Zasilacz domofonu
Typ przewodu	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYpzo	YDYp
Przekrój [mm ²]	3/4x1,5	3/4x1,5	3/4x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5	3x2,5	3x2,5	2x1,5



OCHRONA PRZY DOTYKU POŚREDNIM
(OCHRONA PRZY USZKODZENIU)
SAMOCZYNNNE WYLĄCZENIE ZASILANIA
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ pracy sieci zasilającej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieciowy instalacji: TN-C

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE inż. Ambroziewicz Wojciech 28-100 Busko-Zdrój, ul Kwiatowa 5 w. ambroziewicz@gmail.com, tel. 535-919-760 NIP 655-197-43-62 REGON 366358956			
Projektant:	mgr inż. Janusz Ambroziewicz	Nr uprawnień	SWK/0048/POOE/06
Opracował:	inż. Wojciech Ambroziewicz	-	
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Myślenice ul. Szpitalna 13, 32-400 Myślenice		
Adres inwestycji:	Rudnik 32-440 nr. ewid. dz. 5675 jed.ewid. 120907_5 obreb: 0004 Rudnik		
Opis:	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LEŚNEJ LEŚNICTWA HARBUTOWICE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD-KAN, ELEKTRYCZNĄ, ORAZ ZEWNIĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ		
Treść rysunku: SCHEMAT IDEOWY			
Branża:	Faza opracowania:		Format arkusza:
Elektryczna	Projekt budowlany		A3
Data:	Skala:	Nr rysunku:	
02.2020	-	E-04	