

Aleksandrów Łódzki, 20.03.2025r.

Odpowiedzi nr 5 z dnia 20.03.2025
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Brużycy na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Witosa w Aleksandrowie Łódzkim” – sprawa 4/OZ/2025.

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego w ustawowym terminie zapytań do postępowania 4/OZ/2025, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I.

Pytanie 1

W Projekcie Zagospodarowania Terenu (część opisowa) w punkcie 5. Rozwiązanie projektowe sieci wodociągowej wskazano, że "Prace związane z budową sieci wodociągowej odbywać się będą bezwykopowo za pomocą przewiertów sterowanych. Przewierty należy wykonać z rur PE100-RC w szeregu wymiarowym SDR 11 PN10 o średnicy 110x10 mm. Zgodnie z OPZ przedmiotem zadania jest wykonanie sieci wodociągowej w szeregu wymiarowym SDR 11 PN10 o średnicy 225x20,5 mm. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedz nr 1

W OPZ jest podana poprawna wartość. Wymiana wodociągu w ulicy Brużycy należy wykonać rurami PEHD – RC 225 mm SDR 11 PN16 , odejścia boczne w ilości zgodnej z PT wykonać rurami PEHD-RC 110 mm SDR 11 PN16 i jedno odejście PEHD-RC 90 SDR 11 PN16.

Pytanie nr 2

W decyzji Zarządu Powiatu Zgierskiego zezwalającej na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5167 E w punkcie 1. mowa jest o tym, że "Lokalizacja nowej sieci będzie możliwa z jednoczesną likwidacją starego wodociągu po wykonaniu przepięcia przyłączy po uzgodnieniu z Zarządcą drogi powiatowej.

Czy należy przez to rozumieć wyjęcie unieczynnionej rury wodociągowej z ziemi?

Odpowiedz nr 2

Wykonawca zobowiązany jest zamulić oraz zaślepić stary wodociąg.

II.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert:

było:

ROZDZIAŁ XIV Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10.00 w dniu 21.03.2025 r.

ROZDZIAŁ XV – Termin związania z ofertą

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.05.2025r

ROZDZIAŁ XVI – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkimal> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21.03.2025 r. do godziny 10:00

ROZDZIAŁ XVII – Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W niniejszym postępowaniu otwarcie nastąpi 21.03.2025 r. godz. 10:15

jest:

ROZDZIAŁ XIV Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. **przed godz. 10.00 w dniu 26.03.2025 r.**

ROZDZIAŁ XV – Termin związania z ofertą

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.05.2025r

ROZDZIAŁ XVI – Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkimal> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26.03.2025 r. do godziny 10:00**

ROZDZIAŁ XVII – Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W niniejszym postępowaniu otwarcie nastąpi **26.03.2025 r. godz. 10:15**

Z poważaniem
z up. Kierownika Zamawiającego
Aleksandra Nowak
Specjalista ds. zamówień
publicznych