

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000537/25

Nr dokumentu: 0162/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 07.05.2025

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice”

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. Czy w węźle przy ul. Piaskowej 5 dopuszczalne jest przyjęcie minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego przed węzłem 70 kPa? Ze względu na bardzo dużą moc węzła dobrane urządzenia również generują duże opory. Przy zachowaniu ciśnienia dyspozycyjnego 60 kPa urządzenia będą mocno przewymiarowane co z kolei wpływa na wyższą cenę węzła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie wartości min. ciśnienia dyspozycyjnego na poziomie 70 kPa.

2. Czy dopuszczalne jest stosowanie wodomierza z.w. (A301) z kablowym optoelektronicznym nadajnikiem impulsów 1 L/imp. firmy ITRON?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy zastosowanie wodomierza z.w. ozn. A301 z kablowym optoelektronicznym nadajnikiem impulsów 1 L/imp. firmy ITRON.

Dopuszczamy wodomierz wody zimnej (A301) Diehl z przewodowym nadajnikiem impulsów Izar Pulse . Waga impulsu 1 L/imp.

Sprawę prowadzi p. Klaudia Buchta tel. 32 335-02-08

