

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn:

Budowa przedszkola w miejscowości Globino na terenie Gminy Słupsk

Znak sprawy: ZP.271.43.2023

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczące poniższego zapisu w projekcie, cytat: "Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia wykonania przez uprawnioną jednostkę operatu geodezyjnego gruntowego wymiennika ciepła ! Na podstawie wykonanego operatu należy skorygować ilość sond gruntowych !!!"

Jeśli we wspomnianym operacie geodezyjnym gruntowego wymiennika, będzie ujęta większa ilość sond, robót i materiałów nieprzewidzianych w projekcie, to w jaki sposób będą rozliczone dodatkowe koszty tych nieprzewidzianych elementów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do obliczeń projektowych przyjęto wartość minimalną poboru mocy cieplnej przez sondę o wartości $q=35W/m$ - na podstawie wykonanych odwiertów do głębokości 4m. Przewiduje się że warstwy głębsze są o większej przewodności cieplnej, wobec czego ilość sond powinna się zmniejszyć.

Obmiar wykonanych robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikię w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

*Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier*