



Jastrzębie-Zdrój, 2024-03-06

A1 ARCHITEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WYZWOLENIA 4D
42-674 PTAKOWICE

Nasz znak: TU-4375/0072/AM/P0819/2024

Sygnatura: W/TDT/12728/2024

Dotyczy: *Uzgodnienia projektowanej przebudowy kabla elektroenergetycznego nN w związku z kolizją z istniejącym uzbrojeniem terenu.*

W odpowiedzi na pismo informujemy, że przez określony teren w rejonie trasy projektowanego kabla elektroenergetycznego przebiegają przewody wodociągowe pokazane na załączonej mapie linią koloru niebieskiego, będące w posiadaniu JZWIK S.A. Linią przerywaną koloru niebieskiego pokazano na mapie nieczynne przewody wodociągowe. Przewody kanalizacji deszczowej pokazane linią przerywaną koloru brązowego, będące własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój. Linią przerywaną koloru jasnobrązowego oznaczono obcą kanalizację deszczową, których przebieg należy uzgodnić z ich właścicielami.

Opiniujemy **pozytywnie** lokalizację trasy przebudowanego kabla elektroenergetycznego przy ul. 11 Listopada 45 na dz. nr 922/57 w Jastrzębiu-Zdroju wskazanej na załączonej mapie po uwzględnieniu poniższych uwag:

- konieczność zabudowy rury ochronnej na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscu skrzyżowania z przewodami wod.-kan.;
- długość rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron);
- w miejscu zbliżenia na odległość mniejszą niż 1m od projektowanego kabla elektroenergetycznego do przewodu wod.-kan. należy zabudować rurę ochronną.
- sugerujemy powyższe uwagi zastosować również do obcych rurociągów.

Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wod.-kan. podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWIK S.A.;
- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWIK S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma. Informujemy, że stawka odpłatnego nadzoru branżowego znajduje się na stronie www.jzwik.com.pl w zakładce taryfa i cenniki;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Kanalizacji tel.: 32 4787768, Wydział Wodociągów tel.: 32 4787772
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania

Kopia:

- a/a (4375/2024/0072)

- załącznik: mapa 1:250

Sprawę prowadzi: Alicja Motyka, tel. 324787761, alicia.motyka@jzwik.pl


DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Janusz Ogiegło

Strona 1 z 1



ZAŁĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU

TU-4375/72/AM/PO80/2024

Z DNIA 06.03.2024

Kabel NA2XY-J 4x120
ułożony w rurze osłonowej
DVK110 w wykopie kablowym

Mufa termokurczliwa
przelotowa ze złączkami
prasowanymi na kabel
NA2XY-J 4x120

A1STUDIO
ARCHITEKTURY

Treść rysunku:

Przebudowa istniejącego kabla nN

Faza projektu:
Projekt
wykonawczy

Opracował:

Nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

Branża:

Projektant:

mgr inż. Bartosz Rek

SLK/6007/PWBE/15

Elektryczna

Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY POCHYLNI W RAMACH
DOSTOSOWANIA BUDYNKU ZST-B DLA POTRZEB
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Skala:

1:250

Adres:

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45, dz. nr 922/57

Data: 02.2024r.

Inwestor:

Miasto Jastrzębie - Zdrój
Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Nr rys. E01

przewody
wodoodporne
nieizolowane
wodoodporne
przewody
kabelizacji deszczowej
(UM)
obw. przewody
kabelizacji deszczowej