



## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bratkowej w Kalonce na terenie Gminy Nowosolna (znak sprawy: RI.271.1.7.2020).

### Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej uPzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Poniżej Zamawiający podaje treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego inwestycji?

#### Ad. 1.

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego.

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej? W chwili obecnej okres oczekiwania na zatwierdzenie inwentaryzacji wynosi do 60 dni.

#### Ad. 2

Tak, Zamawiającemu do odbioru końcowego wystarczy inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zgłoszona do PODGiK. Po zakończeniu procedury zainwentaryzowania w ośrodku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zatwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

#### Ad. 3.

Tak.

#### Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie iż można wadium wnieść w wersji elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wraz z ofertą na platformie zakupowej.

#### Ad. 4.

Tak. Zamawiający potwierdza, że tą możliwością.

#### Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie iż nie będzie wykonywane oznakowanie pionowe i poziome.

#### Ad. 5.

Zamawiający potwierdza, iż nie będzie wykonywane oznakowanie pionowe i poziome.



# URZĄD GMINY NOWOSOLNA

## Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie iż w zakres przetargu wchodzi jedynie ul. Bratkowa. Dokumentacja projektowa dotyczy ul. Bratkowej i ul. Krokusowej.

### Ad. 6.

**Zamawiający potwierdza, iż w zakres przetargu wchodzi jedynie ul. Bratkowa.**

## Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ dotyczącego długości okresu gwarancji jakości i rękojmi z 10 lat na 6 lat.

### Ad. 7.

**Zamawiający informuje, że Wykonawca ma swobodę w długości zaoferowanej gwarancji i rękojmi. Jednakże Zamawiający informuje, że nie dokona zmniejszenia maksymalnego okresu gwarancji z 10 do 6 lat.**

## Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie nawierzchni nie z kostki betonowej lecz z masy bitumicznej?

### Ad. 8

**Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie masy bitumicznej jako docelowej nawierzchni drogi o grubości 8 cm (tj. 4 cm warstwa wiążąca + 4 cm warstwa ścieralna) przy zachowaniu parametrów podbudowy zawartej w dokumentacji projektowej.**

## Pytanie nr 9

Czy zamawiający potwierdza wymaganą głębokość posadowienia komór drenażu zgodnie z głębokością zapisana w przedmiarach tj. dno komory 2 m od powierzchni gruntu czy też zgodnie z rys. nr 8 gdzie średnia głębokość wychodzi ponad 3m?

### Ad. 9.

Zamawiający informuje, iż wymagana głębokość posadowienia komór drenażu to głębokość zgodna z rys. nr 8.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

**WÓJT**  
  
**Piotr Szczęśniak**