



Nasz znak: TT/U/276/2020

Olkusz, dnia 13.07.2020r.

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Michał Koziołek
ul. Łączki 6
34 – 300 Żywiec

Dotyczy: uzgodnienia zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K poprzez wykonanie tącznika z DK 94 w miejscowości Bolestaw”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2020r. (data wpływu: 06.07.2020r.), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu uzgadnia projekt zagospodarowania terenu dla zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1071K poprzez wykonanie tącznika z DK 94 w miejscowości Bolestaw”, zgodnie z załączonym do pisma *Projektem zagospodarowania terenu*, pod następującymi warunkami:

- w miejscach wyznaczonych przez upoważnionego przedstawiciela naszego Przedsiębiorstwa, tj. w miejscu projektowanego posadowienia obrzeży betonowych należy wykonać wykop kontrolny w celu określenia głębokości posadowienia istniejącej magistrali wodociągowej. Potwierdzenie w trakcie wykopów kontrolnych głębokości posadowienia infrastruktury wodociągowej ma na celu zapewnienie jej niezawodnego działania na etapie eksploatacji po wykonaniu remontu zjazdu. Wykopy kontrolne realizowane winny być pod nadzorem Przedsiębiorstwa i na koszt Inwestora.
- rzędne terenu w miejscu przebiegu magistrali wodociągowej Ø 500 nie mogą ulec zmianie z uwagi na zabezpieczenie sieci wodociągowej przed zamarzaniem;
- roboty budowlane w rejonie istniejącej magistrali wodociągowej Ø 500 należy wykonywać pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela naszego Przedsiębiorstwa;
Na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót należy zlecić do PWiK nadzór.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji w czasie prowadzenia robót, zabezpieczenie będzie ustalone na roboczo w ramach pełnionego nadzoru.

Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania.

**V-ce Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
inż. Grzegorz Cebo**

Załącznik:

Projekt zagospodarowania terenu Nr Rys. 2

Otrzymują:

1. adresat + załącznik
2. a/a

Do wiadomości:

1. Inwestor: Zarząd Drogowy w Olkuszu, 32-300 Olkusz, al. 1000-lecia 1a