

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**PISMO NR 2**

Dotyczy: Przetargu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm) p.n.:

**WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH  
W OBIEKTACH POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

**Pytanie 30:**

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie kabli z żyłami aluminiowymi?

Odpowiedź:

Nie

**Pytanie 31:**

Czy Inwestor dopuści na dachu płaski konstrukcję o kącie 15 stopni?

Odpowiedź:

Nie

**Pytanie 32:**

Czy Inwestor dopuści spadek napięcia na kablu AC do 3%. WLZ-ty prowadzone z instalacji gruntowych będą długie, a żeby zachować 1% spadek napięcia, będzie trzeba zastosować grube przekroje kabli, a co za tym idzie, znacznie podroży inwestycję.

Odpowiedź:

Tak

**Pytanie 33:**

Czy Inwestor dopuszcza nie stosowanie rozłącznika DC – ppoż, jeśli kable DC nie wchodzą do budynku. Rzeczoznawcy dopuszczają takie rozwiązanie, ponieważ wyłączenia ppoż mają być realizowane względem instalacji, która prowadzona jest w środku budynku.

Odpowiedź:

Nie

**Pytanie 34:**

Czy Inwestor dopuszcza nie stosowanie rozłącznika AC, w przypadku kiedy falownik znajdują się poza budynkiem, a kabel AC zasilający falownik wpięty jest „za” wyłącznikiem ppoż obiektu. W chwili wyłączenia przez główne zabezpieczenie obiektu instalacja PV również jest odłączona po stronie AC. Nie ma konieczności dublowania łączników, funkcjonalność zostaje zachowana.

Odpowiedź:

Nie

**Pytanie 35:**

Zwracam się z prośbą o podanie czy agregaty prądotwórcze działają w automatycznym SZR.

**Odpowiedź:**

Lp.	Nazwa obiektu	Uwagi
1.	Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni	Występuje agregat prądotwórczy o mocy 100 KW, zasila PPE  Załączanie jest reczne.
2.	Dom Pomocy Społecznej „Jedlina”	Występuje agregat prądotwórczy o mocy 40 kVA, zasila PPE.  Załączanie jest ręczne.
3.	Dom Pomocy Społecznej w Kątach	Występuje agregat prądotwórczy o mocy 30 kVA. Agregat nie zasila PPE, do którego planowane jest wpięcie instalacji fotowoltaicznej.  Załączanie automatyczne.
4.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie	Brak agregatu prądotwórczego
5.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie	
6.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy	Brak agregatu prądotwórczego

Zmiana treści SWZ w tym jej załączników nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00265928/01 z dnia 2023-06-19.

Niniejsze Pismo wraz z załącznikami od Nr 1 do 5 stanowi integralną część SWZ i jej załączników.