

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie.**” (ID 941287)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytania:

„Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę rur z tworzywa GRP na rury strukturalne PP SN8?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Obowiązują zapisy SWZ, w tym opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 12 SWZ:

a) Główne kolektory

Sieć główna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana będzie z rur litych PVC-U Ø 200 mm klasy SN8 SDR 34 łączonych na kielich ze zintegrowaną uszczelką gumową odporną na działanie ścieków komunalnych.

b) Odgałęzienia boczne i przyłącza

Odgałęzienia boczne zaprojektowano z rur litych PVC-U Ø160 mm klasy SN8 SDR 34 łączonych na kielich, ze zintegrowaną uszczelką gumową odporną na działanie ścieków komunalnych.

c) Kanały tłoczne

Kanały tłoczne wykonane będą z rur PEHD Ø 63 PE100 PN16 SDR 11. Łączenie kanałów z PEHD będzie się odbywało za pomocą zgrzewania doczołowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur z tworzywa GRP na rurę o równoważnych parametrach np: na rurę PP strukturalną min. SN 8, bądź rurę PEHD strukturalną min. SN 8.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego