



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (41) 252 67 90, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom dn. 12-10-2022r.

RM/15675/2022

PELDOM Sp. z o.o.
ul. Laskowa 5
05-600 Grójec

Protokół
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:

PT „Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Wojciechówka gm. Białobrzegi”.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1-go roku od daty uzgodnienia.

Protokół Nr 113/2022

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Radom, odbytego w dniu **12.10.2022r.** na którym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w składzie:

1. Zbigniew Siwek
2. Sankowski Paweł
3. _____
4. _____

Podpisy Rady Technicznej:

Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem komisja stawia następujące uwagi:

1. Przyłączenie projektowanego oświetlenia będzie możliwe po zawarciu Umowy Gminy Białobrzegi z PGE Dystrybucja S.A. dot. udostępnienia słupów energetycznych dla potrzeb oświetlenia drogowego.
2. Schemat ideowy winien zawierać inwentaryzację istniejącego ZKP i prawidłowe wpięcie zasilania projektowanego złącza pomiarowego – p.5.1. wtp.

Wniosek: Uzgadnia się z uwagami. -Nie uzgadnia się.
Rozwiązanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka.

Zatwierdzam wniosek komisji:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom

Dyrektor
Daniel Wojcicki