



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 011490/19

Nr dokumentu: DZ/659 /2019

Wasz Znak:

Data: 09.12.2019r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych”**. Numer postępowania DZ/1/2/2019

Informujemy iż do przetargu jw. wpłynęło pytanie o treści:

W załączniku nr 3 Zamawiający określa: *„Rury stalowe zastosowane do produkcji elementów sieci preizolowanych muszą spełniać wymagania normy PN-EN 253. Muszą to być rury ze szwem wzdłużnym lub bez szwu, atestowane, ze stali gatunku P235GH”* Czy dla średnic rury DN 450 i wyżej Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze szwem spiralnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rury spiralnie spawane ze stali jw.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Winiarski

Renata Uramowska - Szusznik
tel. kont: (32) 335 01 04
Kopia: DZ, TZ, ZC-4, DI

