

CZUJKA UNIWERSALNA BEZPRZEWODOWA – TYP 1SPEŁNIAJĄCA PONIŻSZE WYMAGANIA: ilość – **20 sztuk**

Lp.	Wymagania		
1.	Typ czujki:	Parametr 1	Uniwersalna czujka bezprzewodowa.
2.	Pobór prądu:	Parametr 1	Maksymalny pobór prądu 7 mA.
3.	Komunikacja:	Parametr 1	Urządzenie musi posiadać dwukierunkową komunikację radiową obsługującą częstotliwość od 868,0 MHz do 868,6 MHz– minimum 4 kanały.
4.	Komunikacja radiowa:	Parametr 1	Urządzenie musi posiadać komunikację radiową w systemie ABAX2.
5.	Wymiar obudowy:	Parametr 1	Urządzenie musi posiadać obudowę o wymiarach maksymalnie 20 x 102 x 23mm.
6.	Zasilanie:	Parametr 1	Urządzenie musi być zasilane baterią CR123A 3V.
7.	Wymagane tryby pracy:	Parametr 1	Urządzenie musi posiadać tryb pracy czujki magnetycznej.
		Parametr 2	Urządzenie musi posiadać tryb pracy czujki wstrząsowej, magnetycznej oraz przemieszczenia.
		Parametr 3	Urządzenie musi posiadać tryb pracy czujki temperatury oraz zalania wodą.
8.	Kolor obudowy:	Parametr 1	Urządzenie musi być w kolorze ciemnoszarym.
9.	Zgodność z wymaganiami:	Parametr 1	Urządzenie musi być zgodne z EN 50131 Grade 2.
10.	Gwarancja:	Parametr 1	Wykonawca na powyższy asortyment udzieli minimum 24 miesiące gwarancji.

Powyższą specyfikację spełnia m. in. Czujka PIR AXD-200 DG bezprzewodowa firmy SATEL.

