


Poziom porównawczy 393,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	398,50	398,50
Rzędna dna kanału	397,51	397,51
Zagłębienie dna kanału [m]	0,99	0,96
Odległości [m]		2,58
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34	160x4,7
Spadek	15,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	2,58

OB

bs

Przekrój przez wykop – kanalizacja sanitarna



#### LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna
- bs budynek
- OB projektowany zbiornik bezodpływowy 10m³j



Pracownia A Arch. Mirella Dziedzicka

58 - 500 Jelenia Góra • ul. Sudecka 95/1 • tel. 691 088 122  
mirelladziedzicka@gmail.com

temat opracowania :	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ W GMINIE STARA KAMIENICA polegająca na budowie BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SANITARNYM wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 256, obręb 0008 Rybnica, gm. Stara Kamienica			
lokalizacja :	020609_2 STARA KAMIENICA, obręb 0008 RYBNICA nr ewid. działki 256			
inst. sanitarne	mgr inż. Mariusz Niebudek DDŚ/0422/PWBS/17		podpis:	
rysunek : PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	stadium :	skala rys.	data :	numer rys.
	PZT	1:100	28.03.2024	IS1