



BŁOK OPOROWY
PRZEKRÓJ POPRZECZNY




BŁOK OPOROWY NA TRÓJNIKU


1-1



BŁOK OPOROWO - PODPOROWY POD HYDRANT



BŁOK PODPOROWY POD ZASUWĘ



UWAGA:

BŁOKI NALEŻY OPIERAĆ O PIONOWĄ ŚCIANĘ WYKOPU
PRZY NIENARUSZONJ STRUKTURZE GRUNTU.
W INNYCH PRZYPADKACH SZCZELINĘ POMIĘDZY BŁOKIEM
A NIENARUSZONA ŚCIANA WYKOPU WYKONAC BĘDZIE

mgr inż. Zbigniew Wydmuch
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: SLK/4163/PWOS/12

Biuo Projektów i Realizacji Inwestycji
„INFRA - BUD - PROJEKT”
mgr inż. Zbigniew Wydmuch
42-140 Panki, ul. 1 Maja 20
tel./fax 34 317 90 57
IDS 151488556 NIP 574-102-99-10

Nazwa i adres obiektu budowlanego:				Nr rysunku:
Rozbudowa wodociągu Przystajń, ul. Częstochowska – etap II				5
Nazwa rysunku:				Skala:
SCHEMATY BŁOKÓW OPOROWYCH				
Branża: sanitarna		Stadium dokumentacji: P.B.		
Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data oprac.
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Wydmuch	SLK/4163/PWOS/12		
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Mirczak	SLK/1059/PWOS/05		
				04.2023 r.