



URZĄD MIASTA  
OLEŚNICY

56-400 Oleśnica  
Rynek - Ratusz  
tel.: (071) 79 821 03  
fax: (071) 79 821 08  
ratusz@olesnica.pl

Oleśnica, dnia 09.11.2023 r.

### *Wg rozdzielnika*

**dot.: Modernizacja elektrolizy membranowej w strefie basenu krytego w OKR ATOL przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy, ZP/TP/12/2023**

## **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Zamawiający – Gmina Miasto Oleśnica, na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej „ustawa” lub „PZP”) zawiadamia o: unieważnieniu przedmiotowego postępowania

1. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy, bowiem wszystkie (dwie) oferty złożone w postępowaniu podlegały odrzuceniu.
2. Złożone w postępowaniu oferty: w tabeli poniżej.
3. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.
4. Zamawiający odrzucił oferty:
  - 1) nr 1 – ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków k/Wrocławia – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, bowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W wyniku uzyskanych od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących wskazanego w ofercie urządzenia, Zamawiający doszedł do wniosku, że oferowane urządzenie Dozotechnika Sp. z o.o. model/typ Chlorinsitu III o wydajności 2500 g/h, nie spełnia następujących wymogów opisu przedmiotu zamówienia wskazanych w SWZ:
    - a) w SWZ stężenie produktu wymagane jest 33 g/l, Wykonawca deklaruje 25 g/l
    - b) w SWZ jest wymagane, aby urządzenie wyłączyło się po przekroczeniu zadanej wartości pH solanki zubożonej powracającej do zbiornika soli, Wykonawca nie przewiduje takiego rozwiązania.
    - c) w SWZ wymagane zużycie soli wynosi 4,2 kg/h, Wykonawca deklaruje 4,25 kg/h, z przesłanej DTR wynika zużycie 125 kg/d, czyli 5,2 kg/h.
    - d) w SWZ wymagane zużycie wody wynosi ok. 150 l/h, Wykonawca deklaruje 350 l/h.
    - e) w SWZ maksymalne wymiary urządzenia wynoszą (wys. x szer. x gł.) 2200 x 960 x 1600 mm, Wykonawca deklaruje wymiary 2000 x 1200 x 1200 mm.
    - f) w SWZ określona jest maksymalna moc urządzenia 20 kW o maksymalnym poborze prądu 3x30A, Wykonawca deklaruje moc urządzenia 16,05 kW oraz wymianę istniejącego zabezpieczenia zasilającego elektrolizę z 3x30A na 3x63A, czego Zamawiający nie przewidywał w SWZ
  - 2) nr 2 - firmy Poolaqua Mariusz Romanowski, ul. Daliowa 94, 51-253 Wrocław – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy – bowiem oferta jest niezgodna z przepisami ustawy oraz SWZ. Przepis art. 63 ustawy, ustanawia formę elektroniczną dla oferty lub

postać elektroniczną oferty opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – dla postępowań o wartościach mniejszych niż progi unijne. Poprzez formę elektroniczną należy rozumieć, za art. 78<sup>1</sup> ustawy – kodeks cywilny, postać elektroniczną. W postępowaniach poniżej progów unijnych brak podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego wywołuje skutek odrzucenia oferty. Ponieważ oferta złożona w postępowaniu nie została podpisana żadnym z trzech podpisów wskazanych w ustawie i SWZ, podlega odrzuceniu, na podstawie w/w artykułu ustawy.

Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca wprawdzie podpisał ofertę profilem zaufanym, jednak nie złożył tegoż podpisanego pliku u Zamawiającego lecz wykonał jego kopię i tą że niepodpisaną kopię załączył do wiadomości z ofertą na platformie elektronicznej do służącej do komunikacji i składania ofert. Tak złożona oferta nie spełnia wymogów SWZ oraz ustawy i podlega odrzuceniu na podstawie w/w art. ustawy

5. Zamawiający informuje, że zamierza ogłosić nowe postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia w dniu dzisiejszym.

/-/

Z. up. Burmistrza Oleśnicy –  
Z-ca Burmistrza Edyta Małys-Niczypor

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

<b>Nr oferty</b>	<b>Wykonawca (nazwa i adres)</b>	<b>Cena</b>	<b>Termin gwarancji i rękojmi</b>
<b>1.</b>	<b>ProMinent Dozotechnika Sp z o.o.. ul. Jagiellońska 2B, 55-095 Mirków k/Wrocławia, NIP: 118-00-18-24</b>	<b>691 014,00 PLN brutto</b>	<b>36 m-cy</b>
<b>2.</b>	<b>Poolaqua Mariusz Romanowski, ul. Daliowa 94, 51-253 Wrocław, NIP: 8951640789</b>	<b>770 000,00 PLN brutto</b>	<b>36 m-cy</b>