



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.27.2022.JB

Somonino dnia 09.01.2023 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie: Udostępnione projekty techniczne mają inne daty niż projekty techniczne z uzgodnień.

Przykład. Do uzgodnień z GPRU załączono projekt techniczny instalacji zewnt. Wod-kan. Z datą 10.2021. Natomiast zamawiający udostępnił ten projekt z datą 12.2021. Uzyskane uzgodnienia są na projekty techniczne, które nie zostały udostępnione. Czy udostępnione projekty techniczne, na których są inne daty niż z uzgodnień są przez te wszystkie organy potwierdzone?

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa posiada wszelkie uzgodnienia wynikające z przepisów prawa

2. Pytanie: Zgodnie z opisem PT projekt zagospodarowania terenu pod zjazdem zaprojektowano przepust fi400. Projekt na przepust wg projektu instalacyjnego.

W projektach sanitarnych nie ma na to rysunku.

W udostępnionych katalogach formalno-prawnych jest skan projektu technicznego drogowego na pliku 2 tj. rysunek z/01 jest zapis długopisem " Zaprojektować przepust pod wjazdem". Proszę o udostępnienie projektu technicznego drogowego uwzględniającego przepust. Obecny przekrój drogowy A-A jest do poprawy. Wycinek poniżej- Wzłączeniu pismo z rysunkami

Odpowiedź: Opis projektowanego przepustu znajduje się w pkt 7 Przepust – Projekt sieci i przyłącza wod-kan

3. Pytanie: W przesłanych odpowiedziach z dnia 22.12.2022. pytanie 41. Dotyczące ogrodzenia. Zamawiający odpowiada: "Potwierdzam ogrodzenie poza ścianami oporowymi ma być wykonane w technologii opisanej w opisie techniczny."

Proszę o powołanie się na konkretny punkt i stronę z opisu technicznego.

Na rzucie PZT jest legenda która określa lokalizację ogrodzenia. /projektowane ogrodzenie/

Zgodnie z tą legendą Plac zabaw nie posiada swojego ogrodzenia, zarys placu zabaw wyznacza krawężnik gumowy.

Jedynie miejsce poza murami oporowy na którym występuje ogrodzenie zgodnie z opisaną legendą to :

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

4. Pytanie: W przesłanych odpowiedziach z dnia 28.12.2022 pytanie 10. Dotyczące lokalizacji rozdzielnic RG. Zamawiający odpowiada: WG. Rzutu pom. 0.49 na parterze jest pomieszczeniem rozdzielni.

Podane pomieszczenie jest częścią kuchenną i wyposażone jest w specjalistyczne szafy. Aranżacja pomieszczenia jest tak wykonana, że nie ma tam jak umieścić rozdzielni RG.

Rozdzielnica RG została zlokalizowana zgodnie z rzutem elektrycznym E2 w pomieszczeniu 0.02. Rozbieżność projektowa jest wynikiem zapisów na rysunku E6 RG_schemat .

Samo podejście kablem zasilającym zewnętrznym jest natomiast od pomieszczenia 0.35, które znajduje się na drugim końcu obiektu. Czy zamawiający/ projektant dopuszcza zmianę lokalizacji podejścia kablem zewnętrznym do RG z pomieszczenia 0.35 na pomieszczenie 0.02?- - Szczegóły w załączonym piśmie.."

Odpowiedź: . Należy wykonać zgodnie z projektem.

5. Pytanie: W przesłanych odpowiedziach z dnia 30.12.2022 pytanie 8. Dotyczące studni kanalizacyjnej S1 zlokalizowanej w pasie drogowym. Zamawiający odpowiada: Należy przyjąć w wycenie Wykonawcy rozwiązanie Projektowe.

Po czyjej stronie jest uzyskanie nowej decyzji/uzgodnień przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Obecna decyzja nie zezwala na rozbiórkę nawierzchni drogowej. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Owszem przejście poprzeczne należy wykonać metodą bezwykopową, natomiast studzienkę włączeniową wykonać metodą wykopu otwartego. Szczegóły zostaną określone na etapie wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego zgodnie z pkt 5 powyższej decyzji.

Wójt Gminy Somonino
/-/ Marian Kowalewski