

Pruszcz Gdański, dnia 09.04.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00155317/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański położonego przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa  
prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3  
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),  
- wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Zwracamy się z prośbą o załączenie zestawienia stolarki obejmującego wszystkie montowane drzwi wraz z wymiarami i ilościami. Jednocześnie prosimy o uporządkowanie numeracji / oznaczeń drzwi, ponieważ np. drzwi D1 na rysunku 04a i na rysunku 4.3A mają inne wymiary.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zestawienia stolarki dla poszczególnych pomieszczeń zostały udostępnione w ramach dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wymiar z rysunku 4.3A.

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o poprawienie opisów rysunków. Nie wszystkie rysunki mają określenie pomieszczeń lub są nieczytelne.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż udostępnił wszystkie rysunki jakie posiada. Załączone rysunki są czytelne i posiadają oznaczenia. Dodatkowo Zamawiający dołączył w formatach A2, A4 i A5 rzuty inwentaryzacji oraz zestawienie rysunków/oznaczeń użytkownika i numer pomieszczenia z rysunku inwentaryzacji.

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o udostępnienie rysunków dot. określenia zakresu robót w piwnicy.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada rysunków, natomiast zakres robót w piwnicy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w przedmiarze.

**Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)**

Czy w zakresie robót są floorboxy i szynoprzewody? Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów technicznych i ilości.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie robót nie jest planowany montaż floorbooksów oraz szynoprzewodów.

**Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)**

Jaki jest zakres robót dot. klimatyzacji? Czy należy przenieść istniejące jednostki, czy zastosować nowe urządzenia?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie zakres robót dotyczących klimatyzacji należy przenieść istniejące jednostki.

**Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)**

Czy w przypadku wykuvania lub poszerzania otworów drzwiowych konieczny będzie montaż nadproży?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku wykuvania lub poszerzania otworów drzwiowych konieczny będzie montaż nadproży.

**II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  
**BURMISTRZ**  
**Janusz Wróbel**

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00155317/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański położonego przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa  
prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3  
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),  
- wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

**I. Treść zapytań do SWZ:**

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Zwracamy się z prośbą o załączenie zestawienia stolarki obejmującego wszystkie montowane drzwi wraz z wymiarami i ilościami. Jednocześnie prosimy o uporządkowanie numeracji / oznaczeń drzwi, ponieważ np. drzwi D1 na rysunku 04a i na rysunku 4.3A mają inne wymiary.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zestawienia stolarki dla poszczególnych pomieszczeń zostały udostępnione w ramach dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wymiar z rysunku 4.3A.

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o poprawienie opisów rysunków. Nie wszystkie rysunki mają określenie pomieszczeń lub są nieczytelne.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż udostępnił wszystkie rysunki jakie posiada. Załączone rysunki są czytelne i posiadają oznaczenia. Dodatkowo Zamawiający dołączył w formatach A2, A4 i A5 rzuty inwentaryzacji oraz zestawienie rysunków/oznaczeń użytkowania i numer pomieszczenia z rysunku inwentaryzacji.

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o udostępnienie rysunków dot. określenia zakresu robót w piwnicy.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada rysunków, natomiast zakres robót w piwnicy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w przedmiarze.

**Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)**

Czy w zakresie robót są floorboxy i szynoprzewody? Jeżeli tak to prosimy o podanie szczegółów technicznych i ilości.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie robót nie jest planowany montaż floorbooksów oraz szynoprzewodów.

**Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)**

Jaki jest zakres robót dot. klimatyzacji? Czy należy przenieść istniejące jednostki, czy zastosować nowe urządzenia?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie robót dotyczących klimatyzacji należy przenieść istniejące jednostki.

**Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)**

Czy w przypadku wykuvania lub poszerzania otworów drzwiowych konieczny będzie montaż nadproży?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku wykuvania lub poszerzania otworów drzwiowych konieczny będzie montaż nadproży.

**II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



**BURMISTRZ**

**Janusz Wróbel**