

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIwersytetu Jagiellońskiego
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +4812-432-44-50, fax +4812-663-39-14;
e-mail: bzp@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 22 marca 2023 r.

Do wszystkich potencjalnych wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), na Wylonię Wykonawcy na wykonanie remontu stropodachu nad biblioteką w budynku Collegium Wróblewskiego mieszczącego się przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie, 80.272.12.2023

PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA DO SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy:

Pytanie:

Czy akceptujecie inne rozwiązania techniczne niż przedstawione w Załącznik_A ? Chodzi o rodzaj hydroizolacji czy w grę wchodzi papy termozgrzewalne lub membrany EPDM?

Odpowiedź:

Z uwagi na projektowany układ warstw zielonego dachu Zamawiający nie dopuszcza rulonowych materiałów hydroizolacyjnych. Wymagana forma izolacji przeciwwodnej to powłoka bezszwowa. Wytyczne dla materiału izolacyjnego ujęto w rozdziale 5 opisu technicznego, tj.:

Izolacja powłokowa pracująca w środowisku agresywnym XA2, przy ciśnieniu parcia wody wynoszącym 120 kPa oraz zakładanej szerokości rozwarcia rys 0,3mm płyty stropowej.

Terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 7 kwietnia 2023 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Po zmianie terminów wykonawca jest związany ofertą do dnia 6 maja 2023 r. Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi, modyfikacja do treści SWZ stanowi jej integralną część.

Z poważaniem
Anna Onderka