

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Biuro Usług Technicznych
„DROGTOM”
ul. Jesionowa 15/8
45-409 Opole

Wasz znak:
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.082.24

Opole, 21.03.2024

Dot.: Rozbudowy drogi Powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice-Żyrowa

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na obszarze objętym planowaną inwestycją posiadamy sieć gazową średniego ciśnienia DZ 160/63PE wybudowaną w latach 2007-2011. Głębokość posadowienia wynosi 0.8-1.2 m. Sieć gazową niskiego ciśnienia DN 300 stal wybudowaną w latach 1991-1997. Głębokość posadowienia wynosi 0.8-1.2. Niniejszym pismem uzgadniamy projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice-Żyrowa. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z rozbudową drogi powiatowej 1443 O w strefie kontrolowanej sieci gazowej przy wykonywaniu prac projektowych i wykonawczych należy zachować następujące warunki:

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne przy udziale Służb Technicznych Gazowni w Krapkowicach celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej na projektowanym odcinku drogi,
- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań projektowanych elementów infrastruktury związanej z remontem drogi z istniejącą siecią gazową należy dostosować do wymogów

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

- w przypadku konieczności wykonania zabezpieczenia sieci gazowej, sposób oraz zakres jego wykonania należy uzgodnić i wykonać pod nadzorem Służb Technicznych Gazowni Krapkowicach,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Krapkowicach,
- wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji służb technicznych Gazowni w Krapkowicach,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Krapkowicach na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

Czynną sieć gazową niskiego oraz średniego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

DIKROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Broniec

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Krapkowicach
3. ZMDZ a/a