

Nr ref. postępowania: PKM/DO/ZU/350/1/24

Gdańsk dnia 29.03.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZMIANA SIWZ – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa hali magazynowo – garażowej, wiaty śmietnikowej, oraz zmiana układu funkcjonalnego w pomieszczeniu technicznym w budynku gospodarczym**”

1. Na podstawie § 30 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych obowiązującego w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., uchwalonego Uchwałą Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. nr 13/12/III/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zwanego dalej „Regulaminem”, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania zgłoszone przez Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2

W dokumentacji technicznej znajduje się Projekt Techniczno - Wykonawczy branża elektryczna w którym jest opisane rozwiązanie kolizji linii SN, czy zamawiający posiada indywidualny projekt dla zakładu energetycznego na wykonanie tego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada indywidualnego projektu, gdyż linia kablowa SN, która podlega przebudowie w ramach kolizji jest własnością PKM SA.

Pytanie nr 3

Dzień dobry, w celu rzetelnego wykonania oferty, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert. Pozwoli nam to na dokładną analizę przedmiotu postępowania jego i prawidłową wycenę.

Odpowiedź i zmiana SIWZ:

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.04.2024 r., godzina pozostaje bez zmian.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

Rozdział X ust. 8 oraz ust. 9 SWZ otrzymuje brzmienie:

8. Termin składania ofert upływa:

dnia	09.04.2024	o godzinie	10:00
------	-------------------	------------	-------

9. Otwarcie ofert nastąpi:

dnia	09.04.2024	o godzinie	10:15
------	-------------------	------------	-------

2. Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie §30 ust. 7 Regulaminu, w związku z pojawieniem się w dokumentacji omyłki pisarskiej (na szczegółach rysunku K-08 Projektu technicznego), dokonuje zmiany SIWZ polegającej na ujednoczeniu zapisów SIWZ w stosunku do pozostałej dokumentacji, tj. Projektu Budowlanego (Zestawienie warstw przegród A-6) oraz Projektu Technicznego (pkt 5-str.8, zestawienie warstw przegród – str. 12) w następującym zakresie:

Na szczegółach rysunku K-08 w Projekcie technicznym:

zamiast PU-R i PU-W PLUS

powinno być:

PIR STANDARD i PIR PLUS.


Zamawiający w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości, w uzupełnieniu i potwierdzeniu parametrów przesyła Specyfikację K-02.04.06 potwierdzającą zgodność rozwiązania w części opisową dokumentacji, jako załącznik do niniejszego pisma.

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w § 30 ust. 1 Regulaminu, tj. o wyjaśnienie treści SIWZ.

Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Zuzanna Ulasińska