

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Nr sprawy IRP.272.4.3.2024**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Utworzenie ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łączna na działce nr 2627/3” – wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający doprecyzuje jakie zastosować obrzeża. W przedmiarze widnieje informacja o obrzeżach gumowych, natomiast w projekcie zagospodarowania terenu o obrzeżach betonowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować obrzeża gumowe.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający określi kolor obrzeży gumowych?

Odpowiedź:

Kolor obrzeży gumowych ciemny szary.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający może określić kolor nawierzchni EPDM? Różnica w kolorze ma istotny wpływ na koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający określa kolor nawierzchni EPDM ciemny szary, z wyraźnym oddzieleniem stref bezpieczeństwa w kolorze zielonym.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający sprecyzuje zakres rekultywacji terenu?

Odpowiedź:

Zakres rekultywacji obejmuje teren wydzielony projektowanym ogrodzeniem wokół placu zabaw, który został wskazany na planie sytuacyjnym. Obszar placu zabaw wynosi 255,68 m².

Pytanie nr 5:

Czy w związku z rekultywacją terenu w obrębie usytuowanych urządzeń i elementów zagospodarowania

Zamawiający zezwoli na usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm zamiast 30 cm?

Odpowiedź:

W związku z rekultywacją terenu w obrębie usytuowanych urządzeń i elementów zagospodarowania Zamawiający zezwala na usunięcie ziemi urodzajnej o grubości dostosowanej mniejszej niż 30 cm, pod warunkiem, że jej faktyczna grubość będzie na bieżąco monitorowana i sprawdzana na budowie.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie koryta o głębokości 35 cm wyłącznie w miejscach wykonania nawierzchni bezpiecznej EPDM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwala na wykonanie koryta głębokości 35 cm wyłącznie w miejscach wykonania nawierzchni bezpiecznej EPDM. Jeżeli na placu budowy, podczas monitorowania warstwy urodzajnej będą miejsca wymagające głębszego koryta, to należy je wykonać.

Wicestarosta
/-Michał Pelczarski-/

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej
/-Krzysztof Niewiadomski-/