


LEGENDA

Typ	Nazwa	Ilość
	Panel LED 600x600mm 24W 2700lm 4000K IP20 IK03	17
	Panel LED 600x600mm 35W 4000lm 4000K IP20 IK03	7
	Downlight LED 13W 1150lm 4000K IP44 IK06 f170mm	1
	Downlight LED 20W 1850lm 4000K IP44 IK06 f170mm	6
	AW1 Oprawa awaryjna LD 2W 289lm IP20 IK03 AT	1
	AW2 Oprawa awaryjna LD 2W 300lm IP20 IK03 AT	2
	AW3 Oprawa awaryjna LD 2W 245lm IP65 IK06 AT	3
	EW1 Oprawa ewakuacyjna LED 1h IP20 IK05 z piktogramem AT	6
	AWZc Oprawa ewakuacyjna LED 11W IP65 IK08 z grzałką AT	2

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA	WYSOKOŚĆ	KUBATURA
1	ŁĄCZNIK	WYKADZINA OB.	1,7	2,5	4,25
2	KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA	WYKADZINA OB.	40,1	2,8	112,28
3	POM. MAMOGRAFI	WYKADZINA OB.	25,8	3,3	85,14
4	PRACOWANI USG	WYKADZINA OB.	18,3	3,3	60,39
5	PRACOWANI USG	WYKADZINA OB.	18,3	3,3	60,39
6	GABINET LEKARSKI	WYKADZINA OB.	9,4	3,3	31,02
7	POMIESZCZENIE SOCJALNE	WYKADZINA OB.	8,7	2,8	24,36
8	WC PERSONEL	WYKADZINA OB.	2,3	2,6	5,98
9	MAGAZYNEK	WYKADZINA OB.	1,6	2,6	4,16
10	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	WYKADZINA OB.	4,2	2,6	10,92
11	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	WYKADZINA OB.	2,8	2,6	7,28
12	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	WYKADZINA OB.	5	2,6	13
RAZEM			138,2		419,17
POWIERZCHNIA ZABUDOWY			173,1		

	Wyłącznik światła schodowy
	Wyłącznik światła
	Wyłącznik światła świecznikowy
	Przycisk monostabilny
	Lampa syg. do lampy UV-przepliwowej



SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU
1:2000

Niniejsza dokumentacja stanowi w całości BIURO USŁUG PROJEKTOWO WYKONAWCZYCH ARCHPEAK. I może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobom trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy BIURO USŁUG PROJEKTOWO WYKONAWCZYCH ARCHPEAK.

Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. BRACI GIERZYŃSKICH 69 ZIELONA GÓRA 65-140 NIP: 923-175-43-39
INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU L NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM DIAGNOSTYKI CHOROBY SIŁTKA W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU L - ETAP III (ONKOLOGIA) W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O.		INWESTOR: SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE UL. ZYTY 26, 65-046 ZIELONA GÓRA
ADRES: dz. nr 61/11 ul. Zyty 26, Zielona Góra Ob. 0017, J.E. 086201_1.		
NAZWA RYSUNKU: OŚWIETLENIE INSTALACJA 230/400V		DATA: 09.2021
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: 1:100
BRANŻA: ELEKTRYCZNA I NISKIE PRĄDY	PODPIS:	RYS. NR: EW-3
PROJEKTANT: MGR INŻ. MAREK MEJNARTOWICZ UPR. W SPECJ. ELEKTRYCZNEJ LBS/0046/PPOE/13		TOM NR:
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ADAM TRAMS UPR. W SPECJ. ELEKTRYCZNEJ 73/83/ZG		
OPRACOWAŁ:		