

Załącznik nr 1b

ZAKRES PRZEGLĄDU I WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH PRZEGLĄDOWI PRZECIWPÓŻAROWEMU NA TERENIE DWORCÓW ZTM

1. Hydranty wewnętrzne

Wykonać przegląd i konserwację hydrantów - lokalizacja i rodzaje hydrantów:

Dworzec Rataje	H-1 Ø52	zlokalizowany przy pomieszczeniu dyżurnego ruchu
Dworzec Rataje	H-2 Ø25	zlokalizowany na poczekalni dla podróżnych
Dworzec Sobieskiego	H-1 Ø25	zlokalizowany na klatce I piętro
Dworzec Sobieskiego	H-2 Ø25	zlokalizowany na parterze - poczekalnia
Dworzec Śródka	H-1 Ø25	zlokalizowany w poczekalni

Przeгляд urządzeń gaśniczych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 2010 r.)

- Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić: dla hydrantu 25-1,0 dm³/s dla hydrantu 52-2,5dm³/s.
- Minimalna wydajność poboru wody powinna wynosić dla hydrantu 25-60 l/min; dla hydrantu 33-90 l/min; dla hydrantu 52-150l/min
- Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewnić powyższą wydajność dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy. Ciśnienie na zaworze 52, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności 2,5 dm³/s nie powinno być mniejsze niż 0,2MPa.

2. Przeгляд gaśnic na Dworcach

2.1 Należy wykonać przegląd i konserwację wszystkich gaśnic znajdujących się na terenie Dworców.

Lokalizacja	Gaśnice
GARBARY	1 szt proszkowa 4kg
GÓRCZYN	1 szt proszkowa 6kg
JUNIKOWO	1 szt proszkowa 4kg 1 szt proszkowa 2kg
RATAJE	2 szt proszkowa 6kg
SOBIESKIEGO	2 szt proszkowa 6kg
STAROŁĘCKA	1 szt proszkowa 6kg
ŚRÓDKA	1 szt proszkowa 4kg
POK Kupiec	1 szt proszkowa 4kg
POK Kaponiera	1 szt proszkowa 6kg
POK Ogrody	1 szt proszkowa 4kg
POK Dębiec	1 szt proszkowa 4kg
POK Dworzec Zachodni	1 szt proszkowa 4kg

Świadczenie usług polegających na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie urządzeń gaśniczych i systemów przeciwpożarowych na terenie nieruchomości Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. POK nr 3”.

2.2 Przeprowadzić remont i ponowne napełnienie gaśnic w następujących lokalizacjach:

Lokalizacja	Gaśnice
GARBARY	1szt proszkowa ABC 4kg

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

podczas wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych na terenie Dworców ZTM

1. **W zakresie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów ujęta została:**
 - a) konserwacja podręcznego sprzętu ppoż. zainstalowanego w budynkach, w tym kontrolowanie stanu wyposażenia w sprzęt gaśniczy oraz poprawność ich oznakowania i usytuowania, jak również uzupełnianie oznakowania,
 - b) wykonywanie przeglądów stanu technicznego - gaśnic, hydrantów wewnętrznych w tym także wykonywanie pomiarów i badania sieci hydrantowej,
 - c) prowadzenie nadzoru nad poprawnością oznakowania dróg pożarowych i ewakuacyjnych oraz uzupełnianie oznakowania,
 - d) wykonywanie badań i legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
 - e) badania i legalizacja zbiorników ciśnieniowych stanowią zakres normalnej konserwacji,
 - f) dokonanie oceny poprawności lokalizacji gaśnic i ich mocowania,
 - g) prowadzenie przeglądów, konserwacji i napraw hydrantów wewnętrznych,
 - h) wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych.
2. Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji hydrantów jest umieszczenie indywidualnej kontrolki zawierającej następujące informacje:
 - a) nazwę firmy,
 - b) nazwisko i podpis konserwatora,
 - c) datę wykonania przeglądu,
 - d) datę ważności przeglądu,oraz protokół, zawierający następujące informacje:
 - a) nazwę firmy,
 - b) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
 - c) wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju i ilości sprzętu poddanego kontroli, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do legalizacji lub badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,
 - d) wynik przeprowadzonych prób i pomiarów,
 - e) wykaz zainstalowanych części zamiennych,
 - f) datę przeprowadzenia przeglądu,
 - g) datę następnego przeglądu,
 - h) nazwisko i podpis konserwatora,
 - i) podpis przedstawiciela Zamawiającego.
3. Potwierdzenie przeprowadzenia prób ciśnieniowych węży hydrantowych poprzez naniesienie na węże w trwały sposób następujących informacji:
 - a) nazwę firmy,
 - b) datę przeprowadzenia próby,
 - c) datę następnego badania,oraz sporządzenie protokołu próby zawierającego następujące informacje:

Świadczenie usług polegających na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie urządzeń gaśniczych i systemów przeciwpożarowych na terenie nieruchomości Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. POK nr 3”.

- a) nazwę firmy,
 - b) nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane węże,
 - c) numery ewidencyjne węży jeżeli są naniesione na węzłach,
 - d) wynik prób ciśnieniowych,
 - e) nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,
 - f) datę przeprowadzenia próby,
 - g) datę następnego badania.
4. Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic jest umieszczenie indywidualnej kontrolki zawierającej następujące informacje:
- a) numer ewidencyjny zbiornika
 - b) nazwę firmy,
 - c) nazwisko i podpis konserwatora,
 - d) datę wykonania przeglądu,
 - e) datę ważności przeglądu,
- oraz protokół, zawierający następujące informacje:
- a) nazwę firmy,
 - b) nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
 - c) lokalizację gaśnicy,
 - d) numer ewidencyjny zbiornika (nanieść),
 - e) rodzaj i wielkość gaśnicy,
 - f) datę przeprowadzenia przeglądu,
 - g) datę następnego przeglądu,
 - h) datę produkcji
 - i) termin ważności środka gaśniczego
 - j) zalecany termin legalizacji
 - k) ocenę stanu gaśnicy
 - l) zalecenia po przeglądzie
 - m) nazwisko i podpis konserwatora,
 - n) podpis przedstawiciela Zamawiającego
5. Potwierdzenie przeprowadzenia legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz protokołem zawierającym następujące informacje:
- a) nazwę firmy,
 - b) nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane gaśnice,
 - c) numer ewidencyjny zbiornika,
 - d) wynik prób ciśnieniowych,
 - e) termin ważności środka gaśniczego
 - f) zalecany termin legalizacji
 - g) nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,
 - h) datę przeprowadzenia próby,
 - i) datę następnego badania.
 - f) Zamawiającego.
6. Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego wynikające ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek - potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole oraz zgłoszeń Zamawiającego będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia.

Świadczenie usług polegających na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie urządzeń gaśniczych i systemów przeciwpożarowych na terenie nieruchomości Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. POK nr 3”.

7. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest między innymi do:
- a) wykonania przeglądów konserwacyjnych, w terminach określonych w umowie (ogłędziny, przedłużenie terminu użytkowania sprzętu gaśniczego)
 - b) wykonania ewentualnych napraw po przeglądach tj.: wymiana proszku, wymiana węża, wymiana uszczelek, wymiana armatury, wymiana czynnika gazowego,
 - c) legalizacja sprzętu gaśniczego,
 - d) w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany gaśnicy, sporządzenie protokołu złomowania.

Świadczenie usług polegających na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie urządzeń gaśniczych i systemów przeciwpożarowych na terenie nieruchomości Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. POK nr 3”.