

Zamawiający:
Gmina Łądek

Łądek, dnia 02.02.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:

ZP.271.1.2024

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Złożone pytania:

Pytanie 45: Prosimy o wskazanie chociaż jednego inwertera spełniającego wskazane wymagania, ponieważ nawet wskazany przez Państwa Solplanet nie spełnia tych kryteriów.

Odpowiedź: Falownikiem spełniającym wymagania jest na przykład: ASW40K-LT-G3 i ASW20K-LT-G2 PRO.

Pytanie nr 46: W przypadku badań geologicznych nie chodzi o utrzymanie gwarancji zastosowanej konstrukcji tylko o stabilność gruntu w którym ta konstrukcja ma być posadowiona i o fizyczną możliwość jej wykonania. Są struktury gruntów na których nie można zastosować konstrukcji kafarowanej, lecz np. balastowej, która jest droższa od standardowej wbijanej w grunt.

Odpowiedź: W przypadku konieczności wykonania badań koszt ten leży po stronie wykonawcy.

Wójt Gminy Łądek

Artur Miętkiewicz